

Sơn La, ngày 15 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc sửa chữa thay thế dây điện tổng nhà E, lắp điện phòng laser nội mạch, lắp điện khoa vật lý trị liệu, lắp điện phòng bệnh nhân 103 nhà A, thay át 3 pha tủ điện tổng nhà A, E, C, lắp dây điện nguồn điều hòa cho nhà A, A1

Kính gửi: Các nhà thầu có nhu cầu tham gia thực hiện gói thầu.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La kính mời quý Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá về việc sửa chữa thay thế dây điện tổng nhà E, lắp điện phòng laser nội mạch, lắp điện Khoa Vật lý trị liệu, lắp điện phòng bệnh nhân 103 nhà A, thay át 3 pha tủ điện tổng nhà A, E, C, lắp dây điện nguồn điều hòa cho nhà A, A1 của bệnh viện như sau:

Bên dự chào giá đồng ý: bên mời chào giá được quyền chấp nhận hoặc loại bất kỳ đơn vị chào giá nào, hủy bỏ chào giá và loại bỏ các đơn dự chào giá vào thời điểm trước khi trao hợp đồng mà không phải thông báo về lý do mà bên mời chào giá phải hành động như vậy. Sản phẩm đề nghị chào giá và tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
1	Dây cáp điện 4x2.5	CXV 4x2.5	200	Mét	- Dây cáp điện treo Cadisun CXV 4x2.5 - TCVN 5935 - 1995 - Ruột dẫn: đồng - Số lõi: 4 lõi - Kết cấu: Vặn xoắn từ sợi đồng cứng hoặc mềm	Việt Nam	
2	Tủ điện nổi	CKE10	04	Cái	-Kích thước 300x200x150 -Độ dày vỏ thép: 0.8mm -Loại sơn: Sơn tĩnh điện -Chất liệu: Thép, sơn phủ tĩnh điện -Màu sắc: Xám nhạt -Kiểu khóa: Khóa bật	Việt Nam	

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
3	Đầu cos các loại	DT 50, DT 95, DT 120, DT150	110	Cái	-Đầu cos lưỡng kim -Đồng - Nhôm - 25 mm ² - 8 mm	Việt Nam	
4	Bộ bóng tip led 1,2m	T8 TT01 M21.1/2 0Wx1	16	Bộ	- Đèn bán nguyệt LED 1.2m 40W trắng đạt tiêu chuẩn châu âu. - Kiểu bán nguyệt -Công suất: 36w kích thước 120x7,5x2,5cm	Việt Nam	
5	Dây cáp điện 2x16	CXV 2x16	70	Mét	- Cáp điện 2 lõi, ruột đồng ép chặt, cách điện XLPE, có lớp giáp kim loại bảo vệ, vỏ bọc PVC. - Tiêu chuẩn áp dụng theo TCVN 5935 (EC 60502-1), TCVN 6612 (IEC 60228	Việt Nam	
6	Át 3 pha	ABN20 3c 150A	08	Cái	MCCB LS (APTOMAT loại : 3 Pha) Rated current(A) : 150A (dòng điện định mức) IEC: 60947-2	Korea	
7	Chiết áp quạt	S400VX	06	Cái	Hạt chiết áp quạt âm tường CT-RD-HCA-Q01/200W giúp điều chỉnh tốc độ quạt dễ dàng, thiết kế hiện đại, an toàn, bền bỉ, phù hợp với nhiều không gian sống.	Việt Nam	
8	Dây điện đôi 2x2,5	VCmd- 2x2.5 mm ²	200	Mét	Công suất: 220V -Dây đôi dẹt -Điện áp: 220V - Màu vàng -Thương hiệu Cadivi	Việt Nam	

TT	Tên Thiết bị/hàng hoá/vật tư/	Ký mã hiệu/ nhãn mác của sản phẩm	Khối lượng/ Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa	Xuất xứ	Ghi chú
9	Dây cáp đồng (3x25+1x16)	CXV 3x25+1x16	150	Mét	- Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25 +1x16 có ruột dẫn được bện vặn xoắn từ nhiều sợi đồng Lớp cách điện bằng XLPE chịu nhiệt 90 độ C, Vỏ dây cáp làm bằng PVC chịu nhiệt 60 độ C	Việt Nam	

Báo giá chào giá phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày và đã bao gồm thuế, phí vận chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. Đề nghị quý Đơn vị gửi báo giá đến chúng tôi bằng cách trực tiếp trước ngày 20/10/2025 theo địa chỉ sau:

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La.
- Địa chỉ: số 343, đường Lò Văn Giá, tổ 6, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: 02123 799 456.

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng của quý Đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HST.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tảo